



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnrvk@mail.ru

г. Новокузнецк

«02» августа 2018 г.
16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 37

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 (ОГРН 1024201672659)

(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору от 04 июля 2018 года № 37

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: федерального казенного профессионального об-
разовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-
интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) инди-
видуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» июля 2018 г. с 09 час. 00 мин до 13 час. 00 мин «09» июля 2018 года

«23» июля 2018 г. с 15 час. 00 мин до 17 час. 00 мин «23» июля 2018 года

«02» августа 2018 г. с 15 час. 00 мин до 17 час. 00 мин «02» августа 2018 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

По электронной почте nggtk@yandex.ru 05.07.2018г., в 13 час. 54 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Савельева Марина Владимировна государственный инспектор г. Но-
вокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае при-
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор федерального казенного профессионального образо-
вательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Агарков Николай Николаевич, замести-
тель директора по АХЧ Вольхина Наталья Леонидовна

О проверке федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения отправлена по электронной почте nggtk@yandex.ru 05.07.2018г., в 13 час. 54 мин.

В ходе проведения проверки федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации предоставило, следующие документы:

1. Копию свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2013г., 42 АД 614686
2. Копию свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2013г., 42 АД 614975
3. Копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.01.1996г. 42 №003750643
4. Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 18.04.2002г. №502/2002 – 7724 НКГ.
5. Копию приказа №19-кр от 27.06.2018г дополнительное соглашение к трудовому договору Агарков Н.Н.
6. Копию приказа №27 от 09.01.2018г. «О назначении ответственного лица за электрохозяйство»
7. Копию приказа №31 от 09.01.2018г. «О мерах противопожарной безопасности»
8. Копию приказа №30 от 09.01.2018г. «О назначении ответственных за организацию противопожарных мероприятий в помещениях колледжа-интерната»
9. Копию приказа №49 от 26.04.2018г. О проведении тренировки по действиям руководящего состава в случае пожара»
10. Копию приказа №48 от 26.04.2018г. «Об усилении пожарной безопасности на территории колледжа – интерната в весеннее-летний период 2018г»
11. Копию «Устава» Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
12. Копию договора № 8/ТО-18 от 16.01.2018г., на оказание услуг по проведению технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации с ООО «ЦП и НТП «Пирант-Кузнецк»
13. Копию контракта № 153/ТО-18 от 16.07.2018г., на оказание услуг по техническому обслуживанию системы аварийного (эвакуационного) освещения с ООО «ЦП и НТП «Пирант-Кузнецк».
14. Копию договора № 1184-2018/ПЦН от 09.01.2018г., на оказание услуг покруглосуточной, автоматической передаче по каналам связи GSM сигналов системы пожарной сигнализации объекта Заказчика с ООО «ЦКО-СБ».
15. Копию акта технического осмотра системы вентиляции от 02.07.2018г.
16. Копию акта технического осмотра противопожарных дверей от 28.05.2018г.
17. Копии ПТМ

В ходе проведения проверки установлено, что выполнены следующие мероприятия режимного характера:

- в ходе выборочной проверки знания правил пожарной безопасности (порядок действий при пожаре, правила обращения с огнетушителями, телефон вызова пожарной охраны) были опрошены 3 работника - получены ответы на заданные вопросы;
- имеется инструкция о мерах пожарной безопасности от 14.01.2018г.;
- 03.04.2018г., с сотрудниками, по плану, проведен инструктаж о соблюдении требований ПБ, с охватом 110 человек,
- проведено обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, сотрудников, ответственных за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного инструктажа. Квалификационное удостоверение выдано, директору учреждения Агаркову Николаю Николаевичу ООО «Проф-НК», заместителю директора по АХЧ Вольхиной Наталье Леонидовне ООО «Проф-НК», Багрянцеву /Алексею Петровичу ООО «Проф-НК»;
- приказом №30 от 09.01.2018г. «О назначении ответственных за организацию противопожарных мероприятий в помещениях колледжа-интерната»
- на путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности;
- разработаны и вывешены планы эвакуации, выполненные в соответствии с ГОСТ Р.12.2.143-2009 на основе фотолюминесцентных материалов;

- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- двери запасных выходов открываются по направлению выхода из здания;
- обеспечено в учреждении наличие исправных электрических фонарей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
- обслуживание АУПС (автоматической пожарной сигнализации), СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), производится ООО «ЦП и НТП «Пирант-Кузнецк» согласно договора № 8/ТО-18 от 16.01.2018г., на оказание услуг по проведению технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, и действует до 31.12.2018г. (копия договора предоставлена);
- проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проведена 23.07.2018г., - замечаний по работоспособности АУПС, СОУЭ не было выявлено;
- обслуживание эвакуационного (аварийного) освещения, производится ООО «ЦП и НТП «Пирант-Кузнецк» ООО «ЦП и НТП «Пирант-Кузнецк» согласно контракта № 153/ТО-18 от 16.07.2018г., на оказание услуг по техническому обслуживанию системы аварийного (эвакуационного) освещения и действует до 31.12.2018г. (копия договора предоставлена);
- проверка работоспособности эвакуационного (аварийного) освещения проведена 23.07.2018г., - замечаний по работоспособности эвакуационного (аварийного) освещения не было выявлено;
- заключен договор с ООО «ЦКО-СБ» № 1184-2018/ПЦН от 09.01.2018г., на оказание услуг по круглосуточной, автоматической передаче по каналам связи GSM сигналов системы пожарной сигнализации объекта Заказчика о контроле за состоянием пожарной сигнализации на объекте, автоматической передаче по каналам связи GSM сигналов системы пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны, действует до 31.12.2018г. (копия договора предоставлена);
- 23.07.2018г. проведена проверка работоспособности системы Мираж - сигнал поступил на пульт подразделения пожарной охраны (ОФПС -11 г. Новокузнецк);
- предусмотрено оснащение помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным документам по пожарной безопасности в количестве 89 шт) предоставлен акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения от 02.04.18г.,
- ведется специальный журнал для учета, проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения
- предоставлена копия декларации пожарной безопасности от 04.12.2017г., регистрационный номер 32 431363-ТО-00418.
- 28.05.2018г. проведена проверка противопожарных дверей, согласно, предоставленного акта замечаний не выявлено (полотна и притворы дверей без механических повреждений, петлевой притвор и устройство для самозакрывания дверей в рабочем состоянии, механические повреждения, сколы на дверях отсутствуют).
- 02.07.2018г. проведена ревизия вентиляционной системы, согласно, предоставленного акта замечаний не выявлено.

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №20/1/10 от 28.07.2017г. выполнено.

Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	Нарушений не выявлено		

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не требуется**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фиренцов Марко Н.И.

2.08.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Нометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица)