



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ФКПОУ «НГГТКИ»
Минтруда России
Н.Н. Агарков
« 25 » мая 2015 г.

ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
и предоставляемых услуг в сфере образования инвалидов

Краткая характеристика объекта

- **Адрес объекта**, на котором предоставляется услуга: 654055, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая дом № 9.
- **Наименование предоставляемой услуги**: оказание образовательных услуг.
- **Сведения об объекте**:
 - отдельно стоящее здание 7 этажей, 10607,5м²;
 - наличие земельного участка 13525 м²;
 - название организации полное: **Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**;
 - сокращенное: **ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России**
- **Юридический адрес**: 654055, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая дом № 9.
- **Основание для пользования объектом**: оперативное управление.
- **Форма собственности**: государственное.
- **Административно-территориальная подведомственность**: федеральная.
- **Наименование и адрес вышестоящей организации**: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; г. Москва, ул. Ильинка 21
- **Сфера деятельности**: оказание образовательных услуг; обеспечение профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.
- **Плановая мощность**: обучение осуществляется по 10 направлениям: 4 специальности; 6 профессий.

рекорд по
паспорту
22/64

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):

№ п/п	Код	Наименование образовательной программы	Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования	Нормативный срок освоения
1.	54.02.10	Художник росписи по дереву	Художник росписи по дереву	2 года 5 месяцев*
2.	54.10.13	Изготовитель художественных изделий из дерева	Вьжигальщик по дереву; Изготовитель художественных изделий из дерева; Изготовитель художественных изделий из бересты; Изготовитель художественных изделий из лозы; Резчик по дереву и бересте; Фанеровщик художественных изделий из дерева	2 года 5 месяцев*
3.	11.01.02	Радиомеханик	Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры; Радиомонтер приемных телевизионных антенн; Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования	1 год 10 месяцев
4.	15.01.30	Слесарь	Слесарь – инструментальщик; Слесарь –механосборочных работ; Слесарь –ремонтник.	2 года 5 месяцев*
5.	12.01.05	Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования	Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования	10 месяцев
6.	12.01.07	Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры	Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры	1 год 10 месяцев
7.	29.01.05	Закройщик	Закройщик, Портной	1 год 10 месяцев

Программы подготовки специалистов среднего звена:

№ п/п	Код	Наименование образовательной программы	Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования	Нормативный срок освоения
	42.02.01	Реклама	Специалист по рекламе	2 года 10 месяцев
	38.02.03	Операционная деятельность в логистике	Операционный логист	1 год 10 месяцев
	15.02.08	Технология машиностроения	Специалист по технологии машиностроения	3 года 10 месяцев *
	09.02.04	Информационные системы (по отраслям)	Специалист по информационным системам	3 года 10 месяцев

Ежегодный контингент обучающихся 180-220 человек

•**Форма оказания услуг:** очное обучение, в том числе с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий.

•**Категория обслуживаемого населения по возрасту:** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

•**Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих нарушение слуха, зрения и другие ограничения по здоровью, кроме психических заболеваний.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	в наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 150 см	нет	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка			есть	

1	2	3	4	5	6
	посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	30 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%		
	Размер места со специальным знаком	К	350х500см	500х1500см	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	750 см нет наличие наличие	
	Лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 12см не менее 140см 85-90 см 80 см наличие наличие	14 см 140 см 80-90 см нет есть	
	Пандус внутренний: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 2 м НД - не более 1/12	2,5 м	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	70 см с одной стороны	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	140 x 500 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	имеется	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	есть	
	Навес	К, О, С	наличие	есть	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	есть	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	имеется	
	Поручни : • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	имеется	
	Пандус наружный				

1	2	3	4	5	6
	Ширина марша	К	не менее 100 см	135	
	Уклон	К	И/І - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см	190х200 см	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	80 см	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	есть	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220х180 см	585х 560 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	99 см	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при	К	не менее 120 см	230x250	
	Разворотные площадки	К	не менее	200x200	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 1 м)	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж		
	Навесное оборудование в зоне движения,	С	не более 10 см		
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	80x90 см	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина)	К К О	не менее 140x110 см не менее 80	200x120	
	Световая и звуковая информация в кабине о	С	наличие	Звуковая имеется	
	Знак доступности	К, С	наличие		
Пандус внутренний к коридорам					
	Ширина марша	К	не менее 100	250	
	Уклон	К	И/І - не более		
	Разворотные площадки	К	не менее	430x450	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	70 см	
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемник для		наличие	нет	
	Вертикальный (В), наклонный (Н),	К, О	наличие	нет	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка
Обслуживание в классах	Ширина проема двери	К	80-110	120	
	Ширина подхода к месту для колясочников	К	Не менее 120 см	120	
Обслуживание в комнатах общежития	Ширина проема двери	К	80-110	79-110 см	
	Зона для кресла-коляски	К	150x150	200x200	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	67; 80 см	
	Раковина: высота	К,О	75-85 см	70-80 см	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка
Обслуживание в классах	Ширина проема двери	К	80-110	120	
	Ширина подхода к месту для колясочников	К	Не менее 120 см	120	
Обслуживание в мастерских	Ширина проема двери	К	80-110	120	
	Ширина подхода к месту для колясочников	К	Не менее 120 см	120	

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие		
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	
	Раковина:				

1	2	3	4	5	6
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	450х350 см 80 см нет	
	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180х165 см наличие не менее 80х120 см наличие	89 см	Отсутствует сиденье для колясочников в душевых комнатах
	Знак доступности кабины	К, О	наличие		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии
---------------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		
	Надписи: • размещение на высоте • высота	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5		
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны	Г	не менее	нет	
	Телефоны с усилителем звука и	С, Г	не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением	К	наличие		
	Речевые информаторы	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода	Г, С	наличие	имеется	
	Малогабаритные аудиовизуальные	К, О, С, Г	наличие	нет	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие*	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	1
2.	сменные кресла-коляски	1
3.	адаптированные лифты	1
4.	поручни	1
5.	пандусы	1
6.	подъемные платформы (аппарели)	0
7.	раздвижные двери	0
8.	доступные входные группы	1
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	1
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	1
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	0
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	0
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	0
14.	иные	

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1, в т.ч. *	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	оборудование (в установленных законодательством случаях) помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	0
2.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления	1

	услуги (с учетом потребностей инвалидов)	
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	1
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	1
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	1
6.	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	0
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	1
8.	иные	

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	2 тактильные полосы шириной 0,5 м 20 шт тактильные указатели перед входами на лестницы 10 шт тактильные указатели перед дверными проемами (наружные двери) 16 шт тактильные указатели перед поворотами на пути движения Установить 2 шт обозначений дверей или доступности входа на дверях 6 шт тактильные напольные указатели перед пандусами 600 п/м световой полосы (ограничительной) на стене пандуса 6 шт рельефные обозначения этажей пандуса 80 шт ступеней окрасить в контр.цвет 80 шт ступеней окрасить краской, светящейся в темноте 20 шт на поручни лестниц наклеить световые ленты Знаки кабин для инвалидов 4 шт	сентябрь 2016 г.

Опорные поручни для унитазов 10 шт Сиденье для колясочников в душевых 6 шт Унитазы, имеющие опору для спины и автоматическим сливом воды 4 шт Водопроводные краны сенсорного бесконтактного типа 6 шт дверные ручки с насечками или неровностями, осязаемыми тактильно Установить 20 шт международных символы, знаки, указатели, рельефные знаки для инвалидов Установить раздвижные двери 6 шт на пандус, 6 шт по коридорам, 6 шт вход на лестницу	
---	--

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	Провести инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	3 - 4 квартал 2015 г.