



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ И
НОВОКУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ

ул. Обнорского, 76, г. Новокузнецк, 654032
Тел./ факс: (8-384-3) 37-38-25, 37-57-42
E-Mail: ffguz-novko@yandex.ru;


ОКПО 16379585 ОГРН 1054205030384
ИНН 4205081103 КПП 422143001

от 04.03.2019 № 408/005-ОГиФТ/08
на № 199-УП от 11.02.2018

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Кемеровской области»
в городе Новокузнецке
и Новокузнецком районе

Ю.А. Толмачев



**Экспертное заключение
о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
используемых для осуществления видов деятельности, требованиям
санитарных правил и гигиеническим нормативам
(для целей лицензирования)**

1. **Наименование объекта экспертизы:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. **Наименование учреждения:** Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее ФКПОУ «НГТТКИ» Минтруда России).
3. **Юридический адрес:** 654055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9.
4. **Фактический адрес:** 654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 9. 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 28.
5. **Ф.И.О. руководителя:** директор ФКПОУ «НГТТКИ» Минтруда России Агарков Николай Николаевич.
6. **Основание для проведения экспертизы:** поручение от 11.02.2019 № 199-УП Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе, входящий от 12.02.2019 № 921.
7. **Перечень использованных при проведении экспертизы санитарных норм и правил:**
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
 - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

Романова Л.В. /

ПОДПИСЬ

ФИО

04/03/19


- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации по проведению дератизационных мероприятий».

7.1. Документы, представленные для проведения экспертизы (копии):

- заявление об организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, исследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества с целью лицензирования.;
- устав Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации г. Новокузнецк 2015г.;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица регистрационный номер 502/2002-7724 НКГ от 18.04.2002г.
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ ИНН 4218013799, КПП 421801001, ОГРН 1024201672659, серия 42 №003750643;
- лист записи единого Государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ОГРН 1024201672659, ГРН 2194205067846 от 05.02.2019г.;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 08.11.2013 №0876 Серия 90Л01 № 0000937, идентификационный номер налогоплательщика;
- договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 29.01.2019 № 955 с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 15.01.2019г. № 100640-2018/ТКО с ООО «Экологические Технологии»;
- договор на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов с последующим размещением и или утилизацией от 01.11.2016 № 223-16/эг с приложениями №№ 1,2,3,4,5 между ООО «ЭкоГранд» и АНО Футбольный клуб «Новокузнецк»;
- гражданско-правовой договор №1В/СВ от 15.01.2019г. об оказании услуг по водоснабжению и водоотведению с ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России;
- гражданско-правовой договор от 15.01.2019 №1Т об оказании услуг по теплоснабжению с ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России;
- государственный контракт №100874 от 09.01.2019 об оказание услуг по энергоснабжению с ЮМО ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
- контракт на оказание услуг по дезинфекционным услугам (дератизация, дезинсекция) от 09.01.2019 №Д13/19 с ООО «Дезинфекция»;
- договор на поставку питьевой воды от 11.01.2019 №19 с ИП Шатровым С.А.;
- Протокол лабораторных испытаний (измерений) физических факторов от 21.02.2019 №1867 выполнен Аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе. Аттестат аккредитации от 21.11.2017 № РОСС RU. 0001.510456.

8. Размещение объекта:

8.1.Характеристика учреждения: Предметом деятельности Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации является:


подпись

Романова Л.В./

ФИО

- профессиональная подготовка инвалидов;
- профессиональная реабилитация и рациональное трудоустройство инвалидов;
- профессиональная подготовка специалистов среднего звена, рабочих кадров и незанятого населения;
- проведение мероприятий по медико-социальной реабилитации обучающихся инвалидов;
- реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

8.2. Характеристика здания: учебные кабинеты ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России находятся в зданиях города Новокузнецка по улице Малая, дом 9, и проспекту Строителей, 28. Состояние здания и кровли удовлетворительное. Вход в каждое здание отдельный, оборудован тамбур. Лестничные марши находятся в удовлетворительном состоянии. Планировка обеспечивает возможность вести образовательную деятельность.

Учебные кабинеты ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России расположены в помещениях с первого по четвертый этажи отдельно стоящего нежилого здания с административными помещениями. Территория благоустроена, освещена, пешеходные дорожки, подъездные пути для автомобилей имеются. Расчетная вместимость учреждения 250 мест.

В Центральном районе г. Новокузнецка по проспекту Строителей, 28 располагается стадион «Металлург», используется для деятельности ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России по договору о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от 29.01.2019 № 955. Стадион «Металлург» - это специально оборудованный учебный объект, включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими устройствами и инвентарем, которые предназначены для организации и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

Состав помещений: открытый стадион на 8500 посадочных мест, кабина комментаторов, 3 раздевалки, 3 душевые комнаты, 3 туалета для спортсменов, 2 туалета для персонала, 2 туалета для зрителей (под трибунами), конференцзал, судейская комната, комната тренеров, медицинский кабинет, кабинет директора, фойе, кабинет бухгалтерии, вспомогательные помещения, складские помещения, помещения хранения уборочного инвентаря.

8.3. Содержание территории, обращение с отходами: Учреждение имеет обособленный земельный участок общей площадью 3260,5 га. Благоустройство предусмотрено. Выделена хозяйственная зона, размещена в непосредственной близости к зданию, имеется самостоятельный въезд. Пять контейнеров для сбора твердых бытовых отходов установлены на двух бетонированных площадках с водонепроницаемым покрытием. Площадки удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние более 20 м.

Утилизация твердых бытовых отходов осуществляется по договору от 15.01.2019 № 100640-2018/ТКО с ООО «Экологические Технологии».

Въезды и входы на территорию стадиона асфальтированы. Для сбора и временного хранения ТБО на территории хозяйственной зоны установлены 3 пластиковых контейнера с крышками типа «Сороежка», которые располагаются на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием. Расстояние от контейнеров до здания 30м. Утилизация отходов осуществляется по договору на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов с последующим размещением и/или утилизацией от 01.11.2016 № 223-16/эг с приложениями №№ 1,2,3,4,5 между ООО «ЭкоГранд» и АНО Футбольный клуб «Новокузнецк».

9. Набор и площади помещений: набор помещений по адресам в Заводском районе города Новокузнецка по улице Малая, 9 (учебные кабинеты - площадью 2225,8 кв.м, помещения для занятия физической культурой и спортом- площадью 300,2 кв.м) и проспекту Строителей, 28


ПОДПИСЬ

Романова Л.В./
ФИО

(помещения для занятия физической культурой и спортом- площадью 12173,6 кв.м) позволяет организовать учебные процессы.

Перечень учебных кабинетов по улице Малая, 9:

- № 101 Мастерская слесарная; № 103 Мастерская механическая; №104 Участок станков с ЧПУ; №114 Спортивный зал; №206 Кабинет естественных дисциплин; №209 Кабинет проб по электротехнике; №207 Кабинет профпроб, социально-экономического профиля с использованием ИКТ; № 205 Кабинет общих проб и металлообработки; №204 Мастерская изготовителя художественных изделий из дерева; №202 Живопись и рисунок; №306 Кабинет технологии машиностроения, Лаборатория процессов формирования и инструментов; № 304 Проектирование рекламного продукта. Кабинет информационных и коммунальных технологий; №302 Кабинет специальных дисциплин профессии «Закройщик»; №305 Мастерская «Слесарно-механическая»; №307 Кабинет специальных дисциплин; №309 Мастерская художественной росписи по дереву; №402 Лаборатория электротехники и электропривода; №405 Кабинет математики; №406 Кабинет социально-экономических дисциплин; № 406а Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; № 407 Кабинет иностранных языков; №409 Лаборатория технической механики; № 404 Мастерская «Слесарно-сборочная по ремонту оборудования, вспомогательные участки гидродвигателей, механической обработки деталей»; №506 Лаборатория информационных технологий и профессиональной деятельности; №507 Кабинет инженерной графики; №506а Кабинет специальных дисциплин профессии Радиомеханик; №504 Мастерская вычислительной техники; №502 Лаборатория архитектуры и вычислительных машин; №505 Лаборатория технических средств информатизации; №509 Мастерская по ремонту радиотелевизионной аппаратуры; №701 Кабинет экономики отрасли и менеджмента; №703 Кабинет информатики; №705 Учебный центр логистики.

Учебные кабинеты, классы, мастерские, лаборатории соответствуют по площади посадочным местам (из расчета площади 2,5 кв.м на 1 место).

Фактически обучается 220 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сформировано 18 групп, наполняемость -12-18 человек. Форма обучения очная.


Проведены исследования параметров микроклимата, искусственной освещенности, оценка условий труда в учебных аудиториях ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России по улице Малая,9.

Результаты замеров следующие (протокол лабораторных испытаний (измерений) физических факторов, выполненный АИЛЦ ФФБУЗ от 21.02.2019 № 1867):

Освещение учебных кабинетов естественное и искусственное боковое. Естественное освещение выполняется через окна. Целостность окон не нарушена. Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи. Система освещения общая. Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами в светильниках дневного света. Светильники содержатся в чистоте, перегоревшие лампы своевременно заменяются.

Уровень искусственной освещенности:

- кабинет специальных машин №307 (общ., люм.): - 321 Лк, при ПДУ 300-500 Лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.
- кабинет математики №405 (общ., люм.): - 319 Лк, при ПДУ 300-500 Лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.
- кабинет социально-экономических дисциплин № 406(общ., люм.): - 317 Лк, при ПДУ 300-500 Лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.
- кабинет маркетинга и менеджмента (общ., люм.): 331 Лк, при ПДУ 300-500 Лк, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.


подпись

Романова Л.В./
ФИО


- кабинет профпроб. socioeconomic profile with use of IKG №207 (general, lum.):
- 331 Lk, at PDU 300-500 Lk, that corresponds to requirements SanPiN 2.2.1/2.1.1.1278-03 with changes and additions № 1 SanPiN 2.2.1/2.1.1.2585-10.

Параметры микроклимата:

- кабинет специальных дисциплин №307, at distance 0,5m from external wall: temperature of air 22,1-22,2°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 42,2-42,3%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет специальных дисциплин №307, in the center of the room: temperature of air 22,2-22,3°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 42,5- 42,7%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет математики №405, at distance 0,5m from external wall, in the center of the room: temperature of air 22,3-22,4°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 40,2-40,3%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет математики №405, in the center of the room, in the center of the room: temperature of air 22,3-22,5°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 40,5- 40,7%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет социально-экономических дисциплин №406, at distance 0,5m from external wall: temperature of air 22,3-22,5°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 44,2- 44,3%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет социально-экономических дисциплин №406, in the center of the room: temperature of air 22,3-22,5°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 44,5- 44,7%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет маркетинга и менеджмента №702, at distance 0,5m from external wall: temperature of air 22,0-22,1°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 45,2-45,3%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет маркетинга и менеджмента №702, in the center of the room: temperature of air 22,0-22,2°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 45,5- 45,7%, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет профпроб, socioeconomic profile with use of IKG №207, at distance 0,5 m from external wall: temperature of air 22,6-22,7°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 44,2-44,3 %, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96;
- кабинет профпроб, socioeconomic profile with use of IKG №207, in the center of the room: temperature of air 22,5-22,7°C, PDU 18-28°C, relative humidity of air 44,5 – 44,7 %, PDU not more than 65%, speed of air movement 0,11-0,12 m/s, PDU not more than 0,25 m/s, that corresponds to requirements p. 6.3 SanPiN 2.2.4.548-96.

10. Внутренняя отделка помещений: выполнена в соответствии с их функциональным назначением, с учетом возможности проведения влажной уборки и дезинфекции. Потолки в учебных аудиториях и стены окрашены водоэмульсионной краской светлого тона, полы покрыты ламинатом, линолеумом, кафелем.

11. Используемое оборудование: в учебном процессе используются наглядные пособия, проекторы, настенные проекционные экраны, технические средства обучения, механические станки, профессиональное оборудование и др. Учебные места оборудованы в соответствии с характером выполняемых работ, оснащенность мебелью достаточная.


ПОДПИСЬ

Романова Л.В./
ФИО

12. Инженерно-техническое обеспечение.

12.1. Водоснабжение (холодное, горячее) централизованное. Разводка системы холодного и горячего водоснабжения выполнена по всему санитарно-техническому оборудованию. Краны-смесители установлены над всеми раковинами. Обеспечение горячей водой постоянное. Питьевой режим организован, имеются кулеры с питьевой бутилированной водой в учебных аудиториях, имеются одноразовые стаканчики.

12.2. Отопление централизованное, выполняется при помощи отопительных регистров.

12.3. Вентиляция: естественная через двери и оконные проемы. Проветривание помещений стадиона осуществляется через окна. В помещениях конференц-зала, раздевалках, судейской комнате, административных помещениях установлены кондиционеры.

12.4. Канализование: централизованное, сточные воды от санитарно-технических приборов отводятся в городской канализационный коллектор. Туалеты расположены на каждом этаже, условия для соблюдения правил личной гигиены учащихся и преподавательского состава имеются.

13. Результаты обследования объекта наличие признаков присутствия грызунов и насекомых: для предупреждения появления в учреждении синантропных насекомых и грызунов на территории организации и во всех помещениях заключен договор от 09.01.2019 №Д13/19 с ООО «Дезинфекция» об организации и проведении дератизационных и дезинфекционных работ, что соответствует требованиям п.п. 2.2., 2.3. СП 3.5.3.3223-14, п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17. Кратность обработки регламентируется договорами. На момент обследования объекта следов грызунов не обнаружено.

Мероприятия по дератизации и дезинсекции в помещениях стадиона проводит ООО «Профилактика РОСТ» на основании договора об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ от 18.04.2018 № 707-ПРг. Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции запланированы ежемесячно. При эксплуатации здания соблюдены меры, препятствующие миграции грызунов и синантропных членистоногих, созданы неблагоприятные условия для их обитания.

14. Условия труда персонала:

14.1. Количество работающих: в штате состоят 34 преподавателя, из них 28 женщин.

14.2. Организация периодического медосмотра персонала: медосмотр персонала по приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н проводится ежегодно на базе ООО «Амбулаторная хирургия». Личные медицинские книжки имеются. Аптечки для оказания первой медицинской помощи сформированы.

14.3. Режим работы: ежедневно с 8³⁰ до 15³⁰ часов, с предусмотренными регламентированным перерывом на обед, режим работы односменный при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем с продолжительностью рабочей недели 36 часов.

14.4. Организация санитарно-бытового обслуживания: удовлетворительная. Гардеробные расположены на 1-ом этаже здания, санузлы, душевые расположены на каждом этаже здания. Наружная и внутренняя поверхность стен, потолков, полов и мебели гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств. Туалетные комнаты оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Стены, пол выложены кафельной плиткой. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Работы по поддержанию санитарного состояния основных и подсобных помещений выполняются в полном объеме. Влажная уборка всех помещений с применением моющих средств проводится ежедневно; используются емкости с крышками для временного хранения бытовых отходов, что соответствует требованиям п.3.11 СП 3.5.3.3223-14.

14.5. Организация производственного контроля, в т.ч. за условиями обучения и труда: программа (план) организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий имеется.

15. Результаты лабораторных исследований, испытаний:

Выполнены Аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе:



подпись

Романова Л.В./

ФИО

-протокол лабораторных испытаний (измерений) физических факторов от 21.02.2019 № 1967, показатели соответствуют п.6.3. СанПиН 2.2.4.548-96; п.3.3.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03. Аттестат аккредитации от 21.11.2017 № РОСС RU. 0001.510456.

16. Обследование проведено: 20.02.2019г.

17. Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, расположенного по адресам: 654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая,9; 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д.28, используемые для осуществления образовательной деятельности, **соответствуют** требованиям:

- п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10;
- п.6.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- п.п.2.2; 2.3;3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Заведующий отделением гигиены труда,
врач по общей гигиене, эксперт



Л.В. Романова


ПОДПИСЬ

Романова Л.В./
ФИО